Composizione dei dati del progetto		
Descrizione	Blocco	Somma
IfcLamp, Apparecchio d'illuminazione d'emergenza autosufficiente		32 pz.
IfcDistributionElement, Camera cavo		3 pz.
IfcCableFitting, Element prosty L=3.00 mb. 2+2 gniazda odp'ywowe		72 pz.
IfcCableSegment, Linea -		0.00 m
IfcCableCarrierSegment, Linea - Tubatura di protezione		182.82 m
IfcCableCarrierSegment, Linea - Tubatura di protezione 32		36.36 m
IfcLamp, Luce singola collegata		64 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		47 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		2 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcCableCarrierFitting, P31 TP75X150		1 pz.
IfcLamp, Pittogramma luce d'emergenza, dimensione 1, destra		1 pz.
IfcLamp, Pittogramma luce d'emergenza, dimensione 1, giù		1 pz.
IfcLamp, Pittogramma luce d'emergenza, dimensione 1, sinistra/sinistra		8 pz.
IfcDistributionElement, Q-GE		1 pz.
IfcDistributionElement, Q-P_INT		1 pz.
IfcCableFitting, Wtyczka 32A + 3x(CH10)		16 pz.

iTEC

- Progettazione impianti elettrici
- Progettazione impianti climatizzazione
- Energie rinnovabili
- Prevenzione incendi

TECNOLOGIA IMPIANTISTICA
STUDIO ASSOCIATO
VIA BATTISTI 2 MISANO ADRIATICO (RN) INFO@STUDIOITEC.IT WWW.STUDIOITEC.IT TEL.FAX 0541- 610255

Committente

Immobile S.R.L.

Opere

REALIZZAZIONE DI UN COMPARTO EDIFICATORIO COMPRENSIVO DI AREA DI CESSIONE PER FUTURA EDIFICAZIONE DELLA CASERMA PER LA GUARDIA DI FINANZA TRA VIA INDIPENDENZA E VIA F. DA RIMINI, AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017

Oggetto

IMPIANTO ELETTRICO AREA COMMERCIALE

Titolo

DISTRIBUZIONE DORSALE PRIMARIA PIANO INTERRATO

Tavola	Scala	Data
E 03-06	1:200	Febbraio 2020

Note

File

Revisione

il Progettista

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI RIMINI
DOTT. ING. FRANCO PASCUCCI
N° 1376 / A
Ing. Industriale